

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЖЕБНОМ ПОМЕЩЕНИИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима.
- 1.2. Обеспечивать сохранность и правильное использование электропроводки, электроприборов, имеющих средств пожаротушения и элементов пожарной сигнализации. Об обнаружении неисправности докладывать ответственному за пожарную безопасность подразделения.
- 1.3. Обеспечить своевременное удаление мусора и бытовых отходов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Проверить, свободны ли пути эвакуации, проходы к огнетушителям и пожарным кранам.
- 2.2. Перед использованием электроприборов, визуально проверить целостность, исправность корпуса прибора, состояние изоляции, состояние штепсельной вилки.
- 2.3. Личные вещи, располагать таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. В служебных помещениях запрещается:
 - курение.
 - проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.
 - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
 - эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.
 - пользоваться электрическими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.
 - использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
 - использовать временную электропроводку, включая удлинители, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом руководителю структурного подразделения.

4.2. При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети и начать эвакуацию людей из помещения. Оповестить о пожаре сотрудников охраны (при необходимости привести в действие ручной пожарный извещатель) и по возможности приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

4.3. Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, с учетом распространения на путях эвакуации опасных факторов пожара (дым, пламя, повышенная температура).

4.4. Во время передвижения в сильно задымленных помещениях необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

4.5. Если все пути эвакуации охвачены огнем или сильно задымлены, следует организовать спасение людей через окна по пожарным лестницам. В этом случае дверь помещения, из которого ведется эвакуация, необходимо плотно закрыть, загерметизировать влажной тканью все отверстия и щели, вентиляционные каналы, чтобы предотвратить приток воздуха из коридора.

4.6. Последним покидает место проведения эвакуации руководитель структурного подразделения, только после того, как лично убедится в отсутствии людей в помещениях.

4.7. Принять меры к возникновению и распространению паники.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить электрические устройства от источника питания.

5.2. Обеспечивают очистку от горючих отходов, мусора.

5.3. Закрывать окна, выключить свет.

Разработал:
Начальник отдела пожарной безопасности
и технических средств охраны



А.Л. Николаев